

## 評 定 書 (工法等)

申込者 朝日工業株式会社 代表取締役社長 中村 紀之 様

件 名 ネジエーコン打継継手 (トルクタイプ)

令和 6 年 8 月 21 日付けで評定の申し込みのあった本件については、当財団コンクリート構造評定委員会 (委員長: 林静雄) において審査の結果、評定申込事項に係る技術的基準に照らし妥当なものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和 11 年 10 月 13 日までとします。

令和 6 年 9 月 18 日



## 記

## 1. 評定申込事項

本評定は、平成 12 年建設省告示第 1463 号「鉄筋の継手の構造方法を定める件」第 1 項ただし書きに係る評定 (2020 年版建築物の構造関係技術基準解説書における A 級継手) の申し込みがなされたものである。

2. 評定の区分  
更新

3. 継手の概要 種 類: SD295A、SD345、SD390  
呼 び 名: D13、D16、D19、D22、D25、D29  
形 状: JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に適合したネジエーコン

## 4. 変更内容

- 1) 代表者名の変更
- 2) 準拠基準等を最新版に変更
  - ・建築物の構造関係技術基準解説書 (2020)
  - ・鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説 (2021)
  - ・JASS5 鉄筋コンクリート工事 (2022)
- 3) グラウト材製造メーカー社名変更
- 4) 組織名変更による見直し
- 5) 品質管理体制の見直し

上記項目以外は既評定書 (B C J 評定-RC0268-05) のとおり

## 5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の製品の製造並びに工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。また、本評定は申込者による自主管理方法について行われたものであり、受入れに際しては、工事管 (監) 理者の判断による受入検査が行われることを前提としている。

以上